cutent aujourd'hui sous nos yeux, déclenchent les avalanches, engendrent des torrents, des laves et rendent toujours plus irrégulier le débit de nos fleuves, de nos rivières et ont, par suite, sur le régime du Rhône, la plus désastreuse influence.

L'Etat ne saurait donc, à lui seul, suffire à la tâche énorme de restaurer toutes les montagnes. Si, seul, il peut et doit cicatrifier les plaies les plus dangereuses qui menacent de tout engloutir, c'est aux particuliers et surtout aux communes propriétaires de tant de friches qu'il appartient de créer les vastes massifs forestiers qui seront à la fois la richesse et la sauvegarde du pays tout entier.

Les Installations Hydro-Électriques de la Société Énergie Électrique du Littoral Méditerranéen

La France possède, à l'heure actuelle, d'importants réseaux de distribution d'énergie électrique alimentés par la houille blanche. Parmi ces réseaux, nous citerons celui de la Société Grenobloise de Force et Lumière, dont les fils couvrent le département de l'Isère, à la manière d'une vaste toile d'araignée s'étendant jusque dans les départements du Rhône et de la Loire. Nous citerons encore le réseau de la Société méridionale de Transport de force, qui s'étend sur tout le département de l'Aude. Mais le plus développé de tous ces réseaux est bien certainement celui de la Société Énergie Électrique du Littoral Méditerranéen, dont le distingué directeur général est M. C. CORDIER, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, président du Syndicat des Forces hydrauliques, réseau qui s'étend, à l'heure actuelle, sur plus de quatre départements, le long de la Méditerranée. La houille blanche sur la Côte d'azur !

Le réseau hydro-électrique de la Société *Énergie Électrique* comprend tout le bassin du Var, ainsi que celui de la Durance, et utilise les eaux qui tombent sur le vaste espace compris entre la frontière italienne, le massif du Pelvoux, le Vercors, le Rhône et la mer. Bien que cette région soit fort boisée, et subisse les funestes effets dus à la *transhumance*, le régime auquel sont soumises les usines de la Société n'est pas trop défavorable. En effet, d'une part, plusieurs rivières prennent leur source dans la haute montagne et possèdent, sous forme de neige ou de glace, des réserves de houille blanche qui, accumulées durant l'hiver, régularisent le débit pendant l'été. D'autre part, l'ensemble du bassin hydrologique est à une altitude modérée, et dans le voisinage immédiat de cette vaste chaudière à évaporation intense qu'est la Méditerranée, de sorte que les précipitations atmosphériques s'y font abondamment en hiver sous forme de pluie, ce qui rend l'étiage d'hiver relativement abondant par rapport aux cours d'eau à régime purement glaciaire du haut Dauphiné et des Savoies. Certaines rivières, comme l'Argens ou la Siagne, ont leur bassin établi tout entier à basse altitude. Dans son ensemble, le régime hydraulique auquel est soumis l'*Énergie Électrique* est relativement régulier, avec maximum en hiver, ce qui est tout à l'avantage de cette Société, la période de grande consommation ayant précisément lieu pendant la saison froide, surtout pour toute cette région maritime qui s'étend depuis Toulon jusqu'à la frontière italienne, et qui constitue la Côte d'azur (*).

(*) Pour une partie de cette étude, nous avons eu recours à la conférence faite sur ce sujet, à la Société des Ingénieurs civils de France, par M. DE MARCHENA (voir Bulletin de juillet 1907), ainsi qu'aux articles sur le même sujet publiés dans l'*Eclairage Électrique* sous la signature de M. FRILLEY.

Comme on va le voir par la suite, les installations de l'*Énergie Électrique* sont un remarquable exemple de l'emploi judicieux de stations centrales à vapeur de secours, placées dans le voisinage immédiat des lieux de consommation.

En outre de l'*Énergie Électrique*, nous dirons aussi quelques mots d'une de ses filiales, le *Sud Électrique*.

Fig. 1. — Vue de l'usine génératrice du Plan-du-Var et de la fabrique de Carbone de Calcium de la Société Niçoise d'Electrochimie

HISTORIQUE. — En 1898-1899, la Compagnie des Tramways de Nice et du Littoral, filiale de la Compagnie française Thomson-Houston, coupait, au moyen d'un canal souterrain, la boucle que le Var forme à « la Mescla », aussitôt après son confluent avec la Tinée, et, au moyen d'une dérivation de 600 mètres créait, à 30 kilomètres de Nice, une chute de 10 mètres de hauteur, d'une puissance de 2 000 chevaux environ. A la même époque, la Compagnie des Grands Travaux de Marseille étudiait un projet grandiose, celui de l'application de l'électricité à la traction des trains entre Cannes et Vintimille, et s'assurait les droits de riveraineté pour la création d'une chute de 3 000 HP sur la rivière le Loup. Le transport d'énergie de la Mescla ayant donné d'excellents résultats, les deux grandes Sociétés précitées décidèrent, en juin 1900, d'associer leurs efforts pour utiliser les ressources hydrauliques de la Provence, au moyen de transports d'énergie à grandes distances, et en faire bénéficier, non seulement les localités voisines, mais encore celles de la côte méditerranéenne, et, à cet effet, elles fon-

dèrent la Société *Énergie Électrique du Littoral Méditerranéen*.

Le programme que cette Société s'est appliquée à réaliser est le suivant :

1° Transporter et distribuer l'énergie électrique, produite par des usines hydro-électriques, dans toute la région comprise entre le Rhône, le Dauphiné, les Alpes et la Méditerranée ;

2° Relier entre elles les usines hydro-électriques établies sur des cours d'eau de régimes différents, de manière à équilibrer ces régimes, et à diminuer l'influence des étiages qui se produisent généralement en hiver sur les rivières d'origine glaciaire (Var, Durance), et en été sur les autres rivières (Loup, Siagne, Verdon, etc.).

3° Disposer ses réseaux de manière à assurer une grande sécurité d'exploitation, et à permettre de répartir, suivant les besoins, la charge entre les diverses usines généra-

Fig. 2. — Sous station d'Antibes.

trices, sans être obligé de les faire toutes marcher en parallèle à grande distance, ce qui n'est pas sans présenter de grosses difficultés et de sérieux inconvénients ;

4° S'assurer le plus grand nombre possible d'usines à vapeur, destinées tant à assurer le service de secours, en cas d'interruption des lignes, qu'à permettre de faire face aux besoins de la clientèle en cas de pénurie d'eau extraordinaire ;

5° Disposer de chutes d'une puissance suffisante pour être à tout moment en mesure de faire face aux besoins des régions desservies ;

6° Se spécialiser dans la vente en gros, en laissant le

RÉSEAU DES ALPES-MARITIMES

Le réseau des Alpes-Maritimes est alimenté normalement par les trois usines hydrauliques précitées, de la Mescla, du Plan-du-Var et du Loup. Mais, pendant la période d'hiver, ce réseau a à faire face à des besoins très supérieurs à ceux de la moyenne de l'année, et, en outre, dans une même journée, ces besoins atteignent un maximum très accusé aux heures d'éclairage. Aussi, pour y faire face dans des conditions rationnelles, l'*Énergie Électrique* dut avoir recours à cinq usines à vapeur : celles de Sainte-Agathe et du Risso, à Nice ; de Mougins, de Menton et de Monaco.

RÉSEAU DU SUD-ÉLECTRIQUE ET LIGNES QUI L'ALIMENTENT

plus possible à des clients ou à des Sociétés filiales le soin de faire la distribution de détail.

L'*Énergie Électrique* créa tout d'abord l'usine de Pataras, sur le Loup (3 000 HP), pendant qu'elle rachetait à la C^{ie} des Tramways de Nice son usine de la Mescla, ainsi que la ligne à 10 000 volts qui reliait cette usine aux tramways de Nice. Elle rachetait bientôt également à la Société des Forces motrices des Alpes-Maritimes son usine du Plan-du-Var (5 000 HP) ; aussi, dès 1902, l'*Énergie Électrique* disposait de plus de 10 000 HP, dont 3 000 étaient affectés au service de l'usine de carbure de calcium de la Société Niçoise d'Electrochimie, établie à côté de l'usine du Plan-du-Var.

L'usine de la Mescla utilise une chute de 10 mètres de hauteur, avec un débit variant de 15 à 20 mètres cubes. Elle comprend trois turbines Escher-Wyss de 750 HP, directement accouplées chacune à un alternateur produisant du courant triphasé à 10 000 volts, 25 périodes. De cette usine partent deux lignes la reliant, l'une à l'usine du Plan-du-Var, l'autre à Nice.

Le canal de dérivation de l'usine du Plan-du-Var, ainsi d'ailleurs que celui de l'usine de la Mescla, est prévu pour pouvoir débiter 20 m³ à la seconde. Comme la chute est de 25 mètres, la puissance produite varie de 3 700 à 5 000 chevaux, sur lesquels 3 000 HP sont constamment réservés à la

fabrique de carbure de calcium de la Société niçoise d'Electrochimie dont l'usine est accolée à l'usine hydro-électrique, le surplus étant affecté au réseau général de l'*Énergie Électrique* et dirigé sur Nice.

Pour ce qui regarde ce dernier service, l'usine du Plan-du-Var comporte 3 turbines doubles de 900 chevaux, à axe horizontal et du système Francis, tournant à 375 tours, et directement accouplées chacune à un alternateur produisant du courant triphasé à 10 000 volts, 25 périodes. Les turbines fonctionnent sous une aspiration de 6^m75.

L'usine de Pataras, sur le Loup, utilise une chute de 250 mètres, avec un débit qui tombe rarement au-dessous

surtout sa contribution aux heures les plus chargées pour passer les pointes d'éclairage, grâce à sa haute chute et à son réservoir régulateur.

L'usine du boulevard Ste-Agathe est plus spécialement affectée au service des tramway de Nice et du Littoral (*). Elle fonctionne tantôt comme sous-station de transformation de courant, et tantôt comme usine à vapeur de secours. A cet effet, elle comprend 2 moteurs synchrones de 700 Kw. sous 10 000 volts, qui actionnent chacun une dynamo à courant continu, 550 volts, mais qui peuvent être aussi entraînés au moyen de courroies par une machine à vapeur; dans ce dernier cas, le moteur synchrone fonc-

RÉSEAU DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DU LITTORAL MÉDITERRANÉEN

d'un mètre cube par seconde. Le canal de dérivation a été établi pour le débit de 1 m³, et se termine par un réservoir compensateur de 6 500 m³, permettant d'augmenter considérablement la puissance instantanée de l'usine au moment du passage des *pointes*. Il y a quatre turbines Escher-Wyss de 1 000 HP, directement accouplées à un alternateur débitant également du courant triphasé à 10 000 volts, 25 périodes. De cette usine partent deux lignes se dirigeant, l'une vers Nice, l'autre vers Grasse.

Les usines du Var et celle du Loup se complètent mutuellement, celles du Var effectuant toute la partie constante de la consommation journalière, et celle du Loup apportant

tionne comme alternateur et renvoie du courant sur le réseau. L'usine comprend aussi 2 groupes moteurs-générateurs de 250 kilowatts.

L'usine à vapeur du boulevard Risso comporte 3 groupes turbo-alternateurs, à axe vertical, système Curtis, tournant à 1500 tours par minute, et d'une puissance nominale et 1500 HP. Chaque turbine est à quatre étages de pression, chaque étage comportant une série de tuyères de détente, deux jeux d'aubes mobiles actionnant une même roue, et

(*) Voir la *Houille Blanche* d'octobre 1906, page 233 et suivantes.

un jeu d'aubes fixes placé entre les aubes mobiles. Les alternateurs sont bipolaires, et produisent du courant triphasé à 10 000 volts. La vapeur est fournie par 7 chaudières multitubulaires Babcock et Wilcox produisant 4000 kg. de vapeur à l'heure. Ces chaudières sont munies de surchauffeurs de vapeur, et brûlent du poussier de coke sur des grilles soufflées d'une manière spéciale et refroidies par une injection d'eau pulvérisée. Le coût de premier établissement de l'usine est revenu à 500 francs le kilowatt.

Fig. 3. — Vue des turbines à vapeur de l'usine du Risso.

L'usine de Mougins, près de Cannes, possède une machine à vapeur, ainsi qu'une petite turbine installée sur le canal d'alimentation de la ville de Cannes. Elle alimente la région Cannes-Grasse, concurremment avec l'usine du Loup et avec celle de la Siagne, dont nous parlerons plus loin.

L'usine de Monaco est alimentée normalement par les usines hydro-électriques établies sur le Var, mais elle peut servir aussi d'usine à vapeur de secours. Elle comporte 3 machines à vapeur horizontales de 150 HP, et une de 300 HP; 2 groupes moteurs-générateurs, à 10 000 volts, composés d'un moteur synchrone actionnant une dynamo de 200 kw, alimentant un circuit d'éclairage à 3 fils, 240 volts; 2 groupes moteurs-générateurs de 75 kw, alimentés sous 440 volts, et servant d'égalisateurs du circuit précédent; un groupe moteur-générateur de 200 kw à 10 000 volts, alimentant un circuit d'éclairage à 120 volts; 2 commutatrices de 150 kw, chacune; une batterie d'éclairage de 1250 ampères-heures; une batterie de traction de 460 ampères-heures; un survolteur de batterie, formé de 2 dynamos à 2 collecteurs, de 24 kw, commandées par un moteur asynchrone à 2200 volts.

L'usine de Menton comprend une machine à vapeur de 250 HP; 2 commutatrices de 150 kw.; une batterie d'accumulateurs de 320 ampères-heures. Elle alimente la région de Menton.

Les installations précédentes ont permis à l'*Energie Electrique* de desservir la clientèle suivante, acquise assez rapidement: Tramways de Nice et du Littoral; C^{ie} du Gaz et de l'Electricité de Nice; C^{ie} de distribution d'eau, de lumière et de force, de Monte-Carlo supérieur et extensions; C^{ie} d'Electricité du Sud-Est; C^{ie} des Tramways de Cannes; Chemin de fer à crémaillère de la Turbie; C^{ie} d'éclairage de Villefranche-sur-Mer, Beaulieu et extensions; C^{ie} d'Eclairage électrique de Cannes; C^{ie} des Grands Travaux de Marseille (exploitation de Grasse); exploitation monégasque d'Electricité, etc.

En même temps, la Société prenait et assurait directement la concession de distributions électriques dans un grand nombre de communes: Antibes, Cabbé-Roquebrune (Cap Martin), Vallauris et Golfe Juan, Bar-sur-Loup, Villeneuve-Loubet, Châteauneuf, Gourdon, Saint-Vallier, Saint-Césaire, Mouans-Sartoux, Mougins, Mandelieu, La Trinité-Victor, Drap, Contes, Levens, Saint-Martin-du-Var, La Roquette, Colomars, etc.

Elle traita d'autre part avec le département des Alpes-Maritimes pour lui fournir toute l'énergie électrique nécessaire pour l'exploitation du vaste réseau de tramways dont il a entrepris la construction, et qu'il a rétrocédé à la Compagnie des chemins de fer du Sud de la France et à la Compagnie des Tramways de Nice et du Littoral.

Le réseau primaire des Alpes-Maritimes est à la tension de 10 000 volts, il est bouclé en tous ses points par des réseaux secondaires à 2200 volts, et par des réseaux tertiaires à 230 et 115 volts.

A Nice, dans l'usine de Risso, où convergent les lignes venant des usines établies sur le Var et sur le Loup, et d'où partent celles qui alimentent la région Beaulieu-Monaco, et celles qui desservent les sous-stations des Tramways et du Gaz, on a établi un poste de sectionnement très complet, muni de jeu d'interrupteurs à deux directions, grâce auquel chaque feeder sortant du poste peut être branché sur une quelconque des usines.

Malgré l'étendue considérable du réseau par rapport à la tension choisie, on a pu obtenir en tous les points une régularité de voltage très satisfaisante, grâce à l'emploi de régulateurs automatiques de potentiel installés dans les usines hydrauliques, ainsi qu'aux stations de Villeneuve-Loubet, à l'extrémité de la ligne du Loup, et de St-Pons, à l'extrémité des lignes venant des usines établies sur le Var.

RÉSEAU DU VAR

Le réseau du Var est alimenté par les usines hydrauliques d'Entraygues, sur l'Argens, et de St-Césaire, sur la Siagne, et par deux usines à vapeur situées à Toulon. L'usine d'Entraygues ayant été décrite dans *La Houille Blanche* de janvier 1906, nous y renverrons le lecteur, et nous passerons de suite à l'usine de la Siagne.

Usine de la Siagne. — Cette usine est établie sur le cours supérieur de la Siagne, près de St-Césaire, sur les confins des départements du Var et des Alpes-Maritimes. Grâce à la pente de la rivière, une dérivation de 7,5 km. a suffi pour créer une chute de 350 m. Le débit minimum de la rivière oscille entre 1,5 et 2,5 m³. Grâce à la création d'un vaste réservoir de 11 000 m³, auquel aboutit le canal d'amenée, prévu pour 2 400 litres, on a pu aménager l'usine pour un débit de 3 m³, correspondant à une puissance instantanée de 10 000 chevaux. L'usine est établie immédiatement à l'amont de la prise d'eau du canal qui alimente la ville de Cannes, et, comme les besoins d'eau de l'usine et de la ville de Cannes ne sont pas concomittants, on a dû créer à l'aval de l'usine un réservoir compensateur d'une capacité égale à celle du précédent, soit de 11 000 mètres cubes.

La prise d'eau s'effectue au moyen d'un barrage fixe, un peu oblique au courant, formé d'un mur en maçonnerie de

Les turbines sont du type Pelton, à axe horizontal, et sortent des ateliers Escher Wyss. Le distributeur est du type à aiguille, et permet de faire varier le débit sans dévier l'axe du jet. Les aubes sont rapportées, en acier fondu, et polies à la meule. Leur vitesse périphérique, qui est égale à la

Le transport du Var a été mis en service vers la fin de l'année 1904. Les deux clients principaux qu'il dessert sont la Compagnie des Tramways de Toulon et environs, et la Société d'Éclairage de Toulon, à laquelle il fournit l'énergie dont elle a besoin pour la distribution de l'électricité, tant dans la commune de Toulon que dans diverses communes voisines (La Garde, La Valette, Le Pradet, Carqueiranne, etc.).

Ce transport alimente en outre la Compagnie Provençale de Tramways Electriques. Il fournit du courant à la Compagnie d'Electricité du Sud-Est pour l'éclairage des communes d'Ollioules, de Reynier, de Sanary, et de la Craud'Hyères, de Bandol, Cassis, le Beausset, la Cadière, etc. ; à la Société d'Electricité de la Seyne-sur-Mer pour l'éclairage de la Seyne et de Saint-Mandrier ; à la Société de la Nartuby pour l'éclairage des communes du Muy, de Fréjus, de Saint-Raphaël, de Cogolin, de Saint-Tropez, etc. ; à la Société électrique de l'Argens pour la distribution de l'électricité dans les communes de Lorgues, Salernes, Flayosc, Aups, etc.

Fig. 5. — Usine de la Brillanne-Villeneuve.

La Société distribue, en outre, l'électricité avec le concours de la Société lyonnaise d'Applications Electriques, qui assure le service de détail dans les communes de Brignoles, Gonfaron, Pignans, Cuers, Carnoules, Besse, Flassans, Solliér-Toucas, Solliès-Pont, Puget-Ville, Méounes, Belgentier, la Roquebrussane, etc.

RÉSEAU DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Le réseau des Bouches-du Rhône est alimenté à la fois par l'usine de la Siagne et par l'usine de la Brillanne-Villeneuve, sur la Durance, à laquelle s'adjoindra sous peu une seconde usine sur la Durance, actuellement en construction à Ventavon, près de Gap, et l'usine projetée sur le Verdon au confluent du Jabron, près de Moustiers-Sainte-Marie. L'usine de Ventavon fonctionnera sous une chute de 50 m., et, dès le début, développera 22 000 HP. pouvant être beaucoup augmentés ; une fois terminée, elle constituera l'usine hydro-électrique la plus puissante de France. L'em-

semble pourra fournir une puissance globale d'environ 60 000 HP, destinés à alimenter toute la région jusqu'à Marseille. Enfin, trois puissantes usines à vapeur contribueront, dès le début, à l'alimentation de ce vaste réseau.

La première, située à Arles, appartient en propre à l'*Energie Electrique* et comporte 3 groupes turbo-alternateurs Curtis de 1500 HP. La seconde, située à Marseille, appartient à la Cie des Tramways, et contient 5 groupes électrogènes de 1500 HP, et va être prochainement renforcée par un sixième groupe turbo-alternateur Curtis. La troisième usine, également à Marseille, appartient à la Cie du Gaz, et contient 3 groupes turbo-alternateurs Curtis, de 1500 HP, et va être renforcée de deux autres groupes de 1500 et de 5000 HP. Ces deux usines sont à la disposition de l'*Energie Electrique* qui, bientôt, aura ainsi près de 25 000 chevaux vapeur à sa disposition comme appoint.

Le réseau des Bouches-du-Rhône est à la tension primaire de 50 000 volts réservées aux grandes artères de transmission. La distribution proprement dite se fait à la tension de 13 500 volts, obtenue dans quelques postes de transforma-

tion convenablement situés, dont les principaux sont, à l'heure actuelle, à Allauch, près de Marseille, à Arles, et à St-Maximin.

Les lignes primaires sont montées sur poteaux métalliques, de 11 à 12 m. de hauteur au-dessus du sol, et espacés de 70 à 75 m. et même plus. Ces poteaux supportent en général six conducteurs :

3 à 50 000 volts, formés de câbles en cuivre de 65 mm² de section utile, avec âme en jute, disposés, l'un au sommet du poteau, les deux autres sur une traverse métallique et formant avec le premier un triangle équilatéral d'environ 1 m⁷⁵ de côté.

3 à 13 500 volts, formés de fils de cuivre de 6 à 9 mm de diamètre, et placés en dessous des précédents.

Les isolateurs à 50 000 volts sont en porcelaine, et ne mesurent pas moins de 30 cm. de diamètre maximum sur 30 cm. de hau-

teur ; sans leur support ils ne pèsent pas moins de 8 kgs pièce. Ils sont composés de 3 cloches distinctes, assemblées entre elles et au support métallique de l'isolateur par un scellement au ciment Portland. Chaque cloche a été essayée sous une tension de 65 à 70 000 volts, et chaque isolateur complet sous celle de 120 000 volts.

Usine de La Brillanne-Villeneuve. — Cette usine est alimentée par une dérivation établie sur la rive gauche de la Durance dont le débit est en cet endroit d'environ 60 m³, avec minima, assez rares, de 40 à 45 m³. La hauteur de chute utilisée est de 24 mètres.

La prise d'eau se trouve établie à 1 600 m. en amont du pont d'Oraison, au pied d'une falaise rocheuse contre laquelle les eaux de la Durance viennent buter naturellement. Grâce à cette disposition des lieux, on s'est contenté de fonder en rivière quatre pertuis de chasse, de 10 m. de largeur, dont les seuils sont arasés à 1 m⁵⁰ au-dessous de l'étiage, mais qui peuvent être surélevés au moyen de

vannes garde-gravier, formées chacune de 2 éléments de 1 m. de hauteur, qui sont successivement abaissés au moment des crues. A l'étiage, il existe une dénivellation de 1 m. entre les plans d'eau de la rivière et de l'avant-canal. L'avant-canal à 670 m. de longueur; il est séparé de la rivière par un mur submersible, dans lequel on a ménagé deux prises latérales de secours, normalement fermées par des barrages à poutrelles. Sur 250 m. de longueur, il a une largeur de 43 m. et forme une vaste chambre à gravier que l'on pourra draguer de temps en temps.

L'entrée du canal proprement dit se fait au moyen de pertuis voûlés qui sont commandés par des vannes métalliques. Ce canal à 6 600 m. de longueur; il a une largeur moyenne de 10 m. et un tirant l'eau de 3 m.; il est entièrement maçonné, avec enduit lissé; sa pente est de 0^m35 par kilomètre, et le débit prévu est de 60 m³ par seconde: sur son parcours il traverse un réservoir de 12 000 m³, et aboutit à une chambre d'eau divisée en deux parties par deux grilles de 200 m² de surface utile; la partie amont étant munie d'un déversoir de 100 m. de longueur, ainsi que de vannes pour évacuer les dépôts. Comme il sera facile d'établir à côté de la chambre d'eau un vaste réservoir de 200 000 m³ de capacité, on pourra augmenter sensiblement la puissante instantanée de l'usine au moment du passage des pointes. De la chambre d'eau partent 5 conduites forcées en tôle d'acier, de 2^m70 de diamètre, et une sixième de 1^m20. Le canal de fuite a un kilomètre de longueur, 25 m² de section utile, et une pente de 50 centimètres par kilomètre.

L'usine comporte 5 groupes électrogènes de 3 500 HP composés d'un alternateur à induit fixe et inducteur tournant, produisant du courant triphasé à 7 500 volts, 25 périodes, et directement accouplés à une turbine double, à axe horizontal et à aspiration du type Francis, centripète parallèle, tournant à 250 tours par minute et composée de deux roues ayant chacune leur arrivée d'eau propre mais ayant une décharge commune (Voir fig. 5). Il y a aussi trois turbines auxiliaires de 350 HP qui commandent: pour la première, un groupe composé par une excitatrice de 200 kws et une dynamo pour services auxiliaires de 50 kws; pour la seconde, un alternateur de 250 kws à 13 500 volts, destiné au service de l'éclairage des localités environnantes; la troisième sert de réserve, et commande un groupe et un alternateur semblables aux précédents. Ces turbines sont munies de régulateurs à servo-moteurs à huile, fonctionnant sous une pression de 25 kilogrammes.

Des alternateurs, le courant passe par 15 transformateurs monophasés de 900 kws qui élèvent la tension à 50 000 volts; ils sont groupés en triangle du côté basse tension, et en étoile du côté haute tension. Ces transformateurs sont à bain d'huile, avec refroidissement par circulation d'eau. Chaque groupe de transformateur ainsi constitué est relié à deux séries de barres omnibus à 50 000 volts d'où partent les lignes se dirigeant soit sur Arles, soit sur Marseille, d'où partiront également les lignes de raccordement avec les usines de Ventavon et du Verdon,

Les transformateurs, ainsi d'ailleurs que tout l'appareil-

lage, sont logés dans un poste séparé de l'usine. Ce dispositif, analogue à celui des usines d'Arles et de Ventavon, est possible grâce à l'emploi d'interrupteurs commandés à distance. Ces interrupteurs sont analogues à ceux de l'usine de la Siagne et du poste d'Allauch; la rupture est double pour chaque phase. Le réglage de la vitesse des moteurs hydrauliques peut ainsi se faire du tableau même, de sorte que l'électricien de service possède, concentrés sous sa main, tous les moyens de contrôle et de commande de l'ensemble de l'installation.

Poste d'Allauch. — Le poste d'Allauch, situé près de Marseille, comporte 6 groupes de transformateurs monophasés, de 3 000 kws chacun, abaissant la tension de 50 000 à 13 500 volts.

La coupure du courant se fait au moyen d'interrupteurs commandés à distance, du type H de la Compagnie Thomson-Houston. Pour chaque phase, le courant arrive par le fond d'une cuve remplie d'huile, et ressort par le fond d'une autre cuve identique; une fourchette à deux tiges en cuivre, commandée par une tige verticale isolante, ferme ou ouvre le circuit à l'intérieur des cuves. Le mouvement des trois tiges verticales est effectué par un petit moteur série, fonctionnant sous 110 volts. Les cuves sont établies

en bois spécial, et tapissées à l'intérieur d'une couche de fibre vulcanisée. Deux rondelles, en fibre également, percées en leur centre pour le passage des tiges de contact, sont disposées parallèlement au plateau circulaire formant le fond de la cuve, et divisent celle-ci en compartiments; tout arc de rupture qui s'amorcerait se trouve coupé, et les remous ou projections d'huile sont supprimés. En outre, chaque cuve repose sur une charpente isolante constituée par des isolateurs en por-

Fig. 6. — Vue des travaux de prise d'eau sur la Durance pour l'usine de la Brillanne-Villeneuve.

celaine, dont la tige de support, en bois spécial, est scellée dans le cadre formant la base de la cellule dans laquelle chaque phase est logée.

Le moteur commande, par l'intermédiaire d'un embrayage magnétique et d'un train d'engrenages, un arbre A relié, par une manivelle BD, à l'un des sommets d'un parallélogramme articulé DPQK, dont le côté PQ tourne autour d'un axe O fixé au bâti, tandis que le sommet D tourne autour d'un point fixe O', tel que O'D = DP. Les choses sont disposées de telle sorte que le déplacement vertical de la tige de l'interrupteur correspond à une demi-révolution de l'axe A, et à une rotation de 60° du point P. On démontre que, dans ces conditions, et pour des longueurs convenables des différents leviers, le point K décrit un arc d'ellipse ayant comme axe la verticale du point S, c'est-à-dire qu'en définitive le point S se meut suivant une ligne droite. Le mouvement progressif de fermeture de l'interrupteur est produit par la rotation de l'arbre A, relié au moteur électrique. La rupture brusque est, au contraire, obtenue par l'action de deux puissants ressorts enroulés autour de l'arbre Q, et dont l'une des extrémités est fixée au bras PQ et l'autre à l'arbre lui-même.

L'axe A tourne toujours dans le même sens, les positions extrêmes de la manivelle AB étant dans le prolongement

de la bielle BD. Les limites de la course du système sont, d'ailleurs, obtenues par deux butées, fixées sur une des roues du train d'engrenages, qui viennent appuyer sur un levier commandé par un électro-aimant de mise en marche. L'arbre A porte, en outre, trois cames dont nous allons voir l'utilité.

Lorsque l'interrupteur est ouvert, la première came de l'arbre A maintient fermé le contact C_1 . Dans ce cas, la lampe verte v joue le rôle de résistance sur l'électro E qui ne fonctionne pas. En fermant le commutateur c sur le plot p , on excite l'électro qui attire son armature, ce qui ferme le courant du moteur. Tout le système démarre, la deuxième came de l'arbre A établit le contact C_2 , tandis que le contact C_1 se relève, ce qui désexcite l'électro E et éteint la lampe verte v . On laisse alors retomber le commutateur c . Le mouvement continuant, la deuxième came supprime le contact C_2 , ce qui coupe le circuit du moteur, la troisième came établit le contact C_3 et la lampe rouge r s'allume. En mettant alors le commutateur sur le plot p' , l'électro s'excite, met le moteur en circuit, ce qui libère tout le système qui se relève brusquement sous l'effort des ressorts; le jeu des contacts est, dans ce cas, tout à fait analogue au précédent.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 7 et 8. — Schémas des dispositifs de commande mécanique et électrique de l'interrupteur H.

Enfin, si une surcharge, déterminée à l'avance, vient à se produire, un relai bipolaire à action différée, alimenté par les secondaires de deux transformateurs de courant, agit sur la mise en marche du moteur en excitant l'électro, ce qui provoque le déclenchement du système.

LE SUD ÉLECTRIQUE

Au moment où l'*Energie Electrique* installait son réseau des Bouches-du-Rhône, une contrée d'un intérêt tout spécial sollicitait l'attention de la Société, à savoir le Comtat Venaissin et la Camargue, ainsi que les régions viticoles du Gard et de l'Hérault.

A la suite d'un accord avec la Société d'Applications Industrielles, avec la Banque Transatlantique, avec la Société du Sud-Est et avec la Société des Grands Travaux de Marseille, l'*Energie Electrique* décida de participer à la formation d'une Société ayant pour objet de distribuer de l'énergie électrique dans la région susvisée. Cette Société, appelée le *Sud Electrique*, a été créée en 1905.

Sous l'active impulsion de son Directeur général, M. Dusaugoy, le *Sud Electrique* pousse activement ses travaux; bientôt il alimentera près de deux cents communes, parmi lesquelles nous citerons: Avignon, Nîmes, Arles, Tarascon, Carpentras, Aigues-Mortes, Cavaillon, Saint-Rémy, Orgon, Aramon, Vallabrègues, Châteaurenard, Noves, Eyrargues, Cabannes, Montfrin, Roquemaure, Barbentane, Rognonas, Fontvieille, Paradou, Maussane, Fourques, Marsillargues, Calvisson, Aigues-Vives, Le Grand Gallargues, Milhaud, Vauvert, Aimargues, Saint-Laurent, Lansargues, Sorgues, etc. Il fournit, en outre, du courant aux tramways d'Avignon, à la Compagnie d'Éclairage de Montpellier, etc.

Alimenté à l'est par l'*Energie Electrique du Littoral Méditerranéen*, il le sera, à l'ouest, par la *Société des Forces motrices de la Vis*, au moyen d'une chute capable de produire 3 000 chevaux destinés plus particulièrement à Nîmes, Montpellier et ses environs. Cette usine est actuellement en cours d'installation à Madières, commune de Saint-Maurice (Hérault). Le *Sud Electrique* disposera, en outre, de plusieurs stations à vapeur de secours.

Au début, le *Sud Electrique* exploitait provisoirement l'usine de Cavaillon (hydraulique et à vapeur) de 300 chevaux, qui produit du courant triphasé à 50 périodes sous 2 700 volts au primaire et 120 volts chez les abonnés. Elle exploite, en outre, deux usines à vapeur, à Tarascon (300 HP) et à Aigues-Mortes (400 HP), ainsi qu'une usine hydraulique et à vapeur, de 500 chevaux, à Marsillargues (Hérault), qui produit du courant alternatif à 50 périodes sous 5 000 volts.

* * *

Les clients de l'*Energie Electrique* présentent des régimes de consommation des plus variés. Les uns fonctionnent jour et nuit sans discontinuité, d'autres ne fonctionnent que le jour, les uns avec un régime régulier toute l'année, les autres avec un régime variable avec les saisons, tous ayant les utilisations annuelles les plus diverses. Les puissances absorbées sont, en outre, des plus différentes, et, à côté de la grosse industrie, absorbant jusqu'à des milliers de chevaux, on trouve de petites installations se contentant d'une fraction de cheval.

Pour s'adapter à des besoins aussi variés, la Société a compris qu'il était impossible d'établir une tarification unique, aussi a-t-elle donné à cette tarification une extrême souplesse, susceptible de s'adapter aux variétés infinies de la consommation. Les principales combinaisons offertes par la Société à ses clients sont les suivantes:

1° Tarif simple au compteur, ou tarif mixte, comportant une redevance annuelle déterminée, proportionnelle à la puissance maxima demandée, plus une redevance par kilowatt-heure consommé.

2° Forfaits simples basés sur la puissance maxima demandée, ou forfaits avec faculté de dépassement de la puissance maxima dans une proportion déterminée, le supplément étant mesuré par un compteur à *dépassement* et taxé au kilowatt-heure.

3° Double-tarif, au moyen de compteurs change-tarifs enregistrant d'une manière distincte l'énergie consommée à certaines heures de fortes consommations du réseau, et celle consommée le reste de la journée; ou combinaison du double tarif avec les tarifs mixtes ou les forfaits.

Il n'est pas inutile de faire remarquer, avec M. de Marchena, qu'il serait presque impossible à une Administration étatique (état ou département), exploitant un important réseau de distribution d'énergie, de posséder une telle souplesse dans sa tarification, et de se prêter aussi étroitement aux besoins variés d'une nombreuse clientèle.

H. BELLET.