ÉLECTRICITÉ

Un bel exemple de coordination des transmissions d'énergie : L'Union des Producteurs d'Electricité des Pyrénées Occidentales

par L. BARBILLION, Professeur à la Faculté des Sciences de l'Université de Grenoble

Dans cette même revue, nous avons consacré, il y a quelques semaines, une étude spéciale, très justifiée, à la grande Société de l'Énergie Électrique du Littoral Méditerranéen. L'étude ci-après est relative à un autre groupement, l'U. P. E. P. O. (Union des Producteurs d'Electricité des Pyrénées Occidentales). L'U. P. E. P. O., organisation extrêmement souple et extrêmement puissante, est bien aussi, si l'on veut, une Société comme l'Énergie du Littoral, mais c'est une Société fédéraliste, grou-

Si au bout des quarante ans qui marquent la période de réelle activité des transports de puissance, les proportions d'énergie mises en jeu, les distances couvertes, les chiffres des populations desservies sont aujourd'hui infiniment plus importantes que les facteurs de même nature qui caractérisent la première transmission d'énergie électrique réellement industrielle due à Aristide BERGE (Vallée de l'Isère, centre de production Lancey, courant monophasé, 1890), il n'y a là au fond que des différences d'échelles.

Fig. 1.— Les artères de l'U. P. E. P. O.

pant de multiples participants dans l'entreprise de la production, de la concentration et du transport de l'énergie, surtout hydro-électrique. Il serait piquant, en tous cas éminemment instructif, de comparer deux systèmes dont les principes constitutifs, essentiellement différents, s'affrontent. Il serait, par contre, absurde de les classer par ordre de mérite d'après une sorte de concours. Les solutions sont différentes, car les cas d'espèces sont très différents. C'est du reste l'une des supériorités les plus incontestées du système de production et de transport de l'énergie électrique que de pouvoir revêtir, suivant les circonstances, des aspects et des modes d'applications extrêmement différents.

Entre ce que nous voyons aujourd'hui, et l'utilisation de la houille blanche d'une part, due à ce hardi novateur, et la transmission de l'énergie électrique de l'autre, si lumineusement mise en évidence par FONTAINE et DESPREZ, il n'y a pas de différence de principe ; échelons de grandeur différents, et c'est tout. Pour étudier cette organisation si complexe, on ne saurait trouver de meilleur guide que celui exerçant les fonctions très délicates de Chef d'exploitation à l'U. P. E. P. O., M. Pierre FABRE, Ingénieur E. S. E. Celui-ci vient précisément de donner devant le groupe de Toulouse des anciens élèves de l'École Supérieure d'Électricité, une conférence, la plus documentée

qui soit, à notre avis, sur les grands réseaux de transport d'énergie du Sud-Ouest, du Massif Central et des Cévennes.

Cette conférence a paru inextenso dans le « *Bulletin de la Société Amicale des Ingénieurs de l'E. S. E.* (avril 1934) ».

En notre qualité de collègue vétérinaire en matière d'électrotechnique, et aussi de camarade d'école, M. FABRE a bien voulu nous autoriser à pratiquer dans son travail, très dense et très nourri, les emprunts nécessaires. A dire vrai, c'est toute sa conférence qu'il aurait fallu reproduire, mais le cadre trop restreint dont nous disposions ici nous a contraints, bien à regret, à limiter cette transcription.

I. — Généralités sur les grands réseaux de transport d'énergie du Sud-Ouest, Massif Central et des Cévennes

Sous le nom de « Grands réseaux de transport » ou de « Super-réseaux de transport », on désigne d'habitude les réseaux de transport d'énergie à tension supérieure à 60 kV.

Les grands réseaux, qui font l'objet de cette étude, sont représentés sur la carte de la figure 1, où nous avons indiqué en particulier la tension et la longueur des lignes à très haute tension.

On voit que l'artère principale est constituée, d'une part, par les lignes à 150 kV. de la C^{ie} des Chemins de fer du Midi (par abréviation « Midi ») qui s'étendent, en un grand U, depuis Pessac (près de Bordeaux), en passant par Dax, Puyôo, Pau, Laruns, Lannemezan et Portet Saint-Simon (près de Toulouse) jusqu'à Saint-Victor (près de Saint-Affrique) et d'autre part, par la ligne à 150 kV. de la Société de Transport d'Énergie des Cévennes (par abréviation « Cévennes ») qui va de Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze (sur la rive droite du Rhône).

Cette artère principale recueille dans sa partie Ouest l'énergie venue des centrales hydro-électriques des Pyrénées et dans sa partie Est, l'énergie venue des centrales hydroélectriques du Sud du Massif central.

De l'artère principale se détache à Saint-Victor la ligne à 150 kV. qui va à Viviez. Plus au nord, entre la centrale de Lamativie et Marèges, se trouve une ligne de 90 kV, reliée à la précédente par deux lignes à 60 kV.

Pour l'instant, la ligne Saint-Victor-Bagnols est exploitée à 60 000 volts.

L'ensemble de ces super-réseaux comprend 1147 km. de lignes, dont environ 70 % appartiennent au Midi et 30 % à d'autres Sociétés. Nous avons indiqué sur la carte les extensions envisagées, qui, une fois réalisées, porteront de 1147 km. à 2057 km. la longueur des lignes formant les grands réseaux de transport dans les régions qui nous intéressent.

Les centrales adhérentes à l'U. P. E. P. O. sont au nombre de 36, dont 35 hydrauliques et une thermique. Les numéros de référence de la carte renvoient au tableau, qu'on trouvera dans la reproduction de la conférence (loc. cit.). Contentons-nous de dire que sur les 640 000 kVA. installés, les 7 centrales hydroélectriques du Midi représentent 165 000 kVA. (soit env. 25,6 %) les 28 autres centrales hydroélectriques appartenant à 12 autres sociétés, 450 000 kVA et la centrale thermique d'une quatorzième société, 25 000 kVA.

Des onze postes de transformation les plus importants, notamment ceux de Lannemezan, Laruns, Dax, Pessac, Portet Saint-Simon, Saint-Victor, Bagnols-sur-Cèze, Viviez, Lamativie, du Portillon et de Luchon, les six premiers appartiennent au « Midi ». Le cœur de ce vaste système est le poste de Lannemezan. Il dispose actuellement de 50 000 kVA de transformateurs 60/150 kV. Si

les extensions envisagées sont réalisées, le poste de Lannemezan transformera aussi à 220 kV. et comprendra un départ à 220 kV. vers Brommat, et un deuxième à 150 kV. vers Portet Saint-Simon. Des compensateurs synchrones sont installés aux postes suivants : à Pessac, 30 000 kVA ; à Dax, 16 000 kVA ; à Portet-Saint-Simon, 46 000 kVA. Des compensateurs sont prévus également pour le poste de Bagnols-sur-Cèze, qui, les extensions réalisées, deviendra un poste très important, avec quatre départs à 150 kV.

But envisagé en créant ces Réseaux. — Il est évident que ce n'est pas au hasard de circonstances plus ou moins favorables qu'on a successivement investi, dans un ensemble de cette importance, des capitaux considérables.

Tout d'abord une remarque très intéressante s'appliquant à toute la France : si l'on trace une ligne reliant Strasbourg à Vierzon (Cher) et Vierzon à Bayonne, on peut dire que les principales ressources d'énergie hydraulique du pays se trouvent au Sud de cette ligne, alors qu'au Nord de cette ligne se trouvent au contraire les principaux gisements français de charbon, ainsi que les ports maritimes ou fluviaux, recevant les charbons étrangers. Si l'on met à part les régions de Lyon, de Saint-Étienne et du Nord des Alpes, c'est encore au Nord de la ligne idéale précédente que sont les principaux centres de consommation d'énergie (Nord, Paris, Est).

Donc, pour des raisons de sécurité d'alimentation d'une part, d'économie de charbon d'autre part, il y a lieu de créer entre le Nord et le Sud de la ligne idéale Strasbourg-Vierzon-Bayonne un réseau de grand transport en construisant, étant donné le prix élevé de ces lignes, un nombre minimum de grandes lignes au tracé judicieusement choisi. A cet effet il faut établir au préalable à l'intérieur de chacune de ces régions les liaisons désirables. C'est ce qui a été fait pour le Sud-Ouest, le Massif-Central et les Cévennes, quand on a construit les grands réseaux de transport qui nous occupent.

Plus particulièrement, leur création a eu cinq objets principaux :

1^o Réaliser des connexions entre les diverses vallées des Pyrénées, dont les régimes particuliers des eaux ne sont pas absolument les mêmes ;

2^o Régulariser les centrales au fil de l'eau par les centrales de lac ;

3^o Réaliser des connexions interrégionales entre le Massif-Central et les Pyrénées, puis entre le Massif-Central et les Alpes, pour utiliser les différences très nettes de régime des eaux ;

4^o Conjuguer les centrales thermiques et hydrauliques pour économiser le combustible ;

5^o Électrifier les chemins de fer et les régions qu'ils traversent. Un exemple remarquable de la recherche — avec succès d'ailleurs — de cette double utilisation est fournie par le « Midi », qui a créé un super-réseau commun aux besoins de la traction et des industries dans les mêmes régions. C'est aussi une des principales raisons qui ont décidé le « Midi » à adopter la traction à courant continu, malgré les quelques électrifications déjà réalisées en monophasé à 16 périodes 2/3.

II. — Utilisation des grands réseaux de transport d'énergie du Sud-Ouest, du Massif Central et des Cévennes par l'U. P. E. P. O.

1^o *Nécessité d'un organisme unique centralisateur pour l'utilisation de ces réseaux.* — La puissance produite par les centrales est injectée dans les super-réseaux en certains points tels que Laruns, Lannemezan, Saint-Victor, puis transportée dans les

divers postes, où elle est consommée, tels que Dax, Pessac, Portet, Bagnols. Certains postes consomment ou déversent de l'énergie suivant les saisons, alternativement (Pessac, Saint-Victor par exemple).

Comme les réseaux appartiennent à plusieurs sociétés, on aperçoit immédiatement la complication des décomptes de ces transports (calculs et répartition des pertes, calcul des péages à payer aux transporteurs, etc.), d'où la nécessité d'une comptabilité spéciale.

Si de ce point de vue la création d'un organisme unique centralisateur est souhaitable, du point de vue technique, sa présence est absolument indispensable. Il ne faut pas oublier, en effet, que le courant électrique doit être fourni à une fréquence correcte, de 50 p. p. s., à une tension convenable et avec une sécurité raisonnable. Une régulation correcte de la puissance s'impose par suite de toutes ces exigences et surtout par la constance de la fréquence.

Or, seules les centrales de production peuvent agir pour le maintien de la fréquence. Supposons par exemple que n consommateurs consommant une puissance déterminée que leur fournissent p centrales producteurs, une avarie se produise dans une de ces p centrales. La fréquence va baisser plus ou moins, suivant la valeur de la puissance qui a disparu brusquement à la production. Pour maintenir la fréquence sans qu'on arrête les consommateurs en question, il faut qu'une autre centrale donne l'appoint de puissance nécessaire ; cet autre producteur acceptera-t-il d'agir ainsi, en admettant qu'il puisse matériellement le faire ? Une centrale au fil de l'eau, marchant au plein de ses disponibilités, pourra toujours diminuer sa production pour combattre une hausse de fréquence, mais elle sera incapable d'intervenir pour combattre une baisse de fréquence. Une centrale de lac devra intervenir, mais laquelle ?

Ce seul exemple, un coup d'œil sur la carte et un peu d'imagination, suffisent largement pour se rendre compte, non seulement de la nécessité de l'organe centralisateur qu'est dans le cas particulier qui nous occupe l'U. P. E. P. O., mais aussi de ce que ses fonctions devront être plus étendues qu'on ne serait porté à le croire à première vue.

2^e l'U. P. E. P. O. — Son rôle et les résultats qu'elle a permis d'obtenir. — Pendant la guerre, les besoins de la défense nationale conduisirent à installer dans les Pyrénées des centrales hydroélectriques. Dès la guerre finie, les usines de fabrication d'explosifs changèrent de fabrication pour livrer des produits chimiques ou faire de l'électrometallurgie. En même temps le « Midi » commençait à établir son grand réseau de transport d'énergie, ses centrales, et à exécuter ainsi son programme d'électrification. Mais la crise de 1921 modifia toutes les prévisions et l'on risquait de voir inutilisées pour une bonne partie de leurs disponibilités, les centrales hydroélectriques récemment installées. On eut alors l'idée, fort heureuse comme la suite l'a démontré, de chercher à la masse d'énergie devenue disponible des débouchés éloignés, en empruntant pour la transporter le grand réseau que le « Midi » venait de créer. On totalisait ainsi en un seul bloc d'énergie plusieurs énergies éparses, issues de vallées pyrénéennes à régimes hydrauliques un peu différents. Une deuxième idée fut de profiter de la souplesse relative des usines électrochimiques pour les faire concourir à la régularisation de l'ensemble, en leur demandant d'absorber pendant certaines périodes les excédents d'énergie disponibles.

C'est de ces conceptions qu'est née l'U. P. E. P. O. en 1923. On voit immédiatement apparaître la nécessité quasi-absolue de l'entente entre les producteurs utilisant un grand réseau de transport. L'U. P. E. P. O. débuta avec cinq sociétés adhé-

rentes, dont naturellement le Midi, 10 centrales et 120 000 kVA installés.

Un des premiers soins de l'U. P. E. P. O. fut d'établir dès que possible l'interconnexion Pyrénées-Massif-Central, régions dont les régimes hydrauliques se compensent assez heureusement, en ce sens que pendant l'étiage d'hiver, le Massif-Central a de l'eau. C'est ce qui fut réalisé par la mise en service de la ligne Portet-Saint-Victor, qui apporta en plus la possibilité d'un secours thermique éventuel.

Mais les Pyrénées subissent un deuxième étiage en été, en général plus sévère que celui d'hiver, et le Massif Central a peu d'eau en été. Il importait donc de réaliser l'interconnexion Pyrénées-Massif-Central-Alpes, la région des Alpes étant, du fait de ses glaciers, intéressante en été. La ligne Saint-Victor-Bagnols-sur-Cèze apporte la solution désirée. Comme on l'a dit, aujourd'hui l'U. P. E. P. O. groupe 14 sociétés, dont les 36 centrales représentent 640 000 kVA installés et une énergie disponible annuelle de l'ordre de 2 milliards de kWh. Sur ces 36 centrales, il existe 5 centrales de lac et une thermique, ayant environ 135 000 kVA installés. Les réserves des lacs peuvent fournir, par an, 220 millions de kWh, auxquels s'ajoutent les 130 millions de kWh thermiques que peut fournir la centrale d'Hostens, soit au total plus de 15 % de l'énergie totale disponible.

En outre, l'U. P. E. P. O. a passé des contrats de fournitures ou échanges saisonniers, avec certaines centrales thermiques judicieusement réparties dans la zone des grands réseaux de transport. L'U. P. E. P. O. dispose ainsi d'une puissance thermique de 47 000 kW., mais le besoin de ces moyens de secours extérieur est absolument exceptionnel.

Le rôle centralisateur de l'U. P. E. P. O. est triple : à la fois technique, administratif et commercial.

A. *Rôle commercial.* — L'U. P. E. P. O. agit comme un comptoir de vente : elle vend pour le compte de ses adhérents. La vente se fait en général à 60 kV. dans les postes indiqués sur la carte ou dans les sous-stations du « Midi ». Quelle que soit la tension de vente, les consommateurs doivent assurer une liaison téléphonique leur permettant des communications par téléphone avec le poste qui les alimente.

Pour la vente aux consommateurs, l'U. P. E. P. O. dispose de la puissance souscrite que ses adhérents lui garantissent, et qui est de l'une des catégories suivantes :

Puissance souscrite de 24 heures (utilisable 24 heures par jour)				
—	14	—	14	—
—	6	—	6	—
—	de lac (utilisable 1.500 heures par an)			
—	de pointe	—	600	—

Ces puissances garanties permettent à l'U. P. E. P. O. de servir des contrats de longue durée et de garantir aux consommateurs les fournitures correspondantes. En outre, elle dispose de la puissance excédente restant libre chez un adhérent à certains moments et elle vend la puissance souscrite par lui, et ses excédents au mieux, soit à ses clients, soit à ses propres adhérents électrochimistes.

B. *Rôle technique.* — L'U. P. E. P. O. a eu d'abord à étudier avec ses adhérents les quelques modifications à réaliser dans leurs propres installations permettant d'harmoniser tout l'ensemble et d'arriver à l'homogénéité actuelle.

Le deuxième travail est de statistique. L'U. P. E. P. O. centralise toutes les données permettant d'établir cette statistique, et l'établit. Les prévisions qui en découlent ont une très grande

importance. On doit en effet, s'efforcer de vider les lacs pour la fonte des neiges, sinon c'est une réserve inutilisée ; s'ils sont vides trop tôt, on court le risque de manquer des réserves nécessaires à la fin de l'étiage d'hiver. L'U. P. E. P. O. établit ainsi un programme hebdomadaire moyen de marche pour les centrales, en tenant compte de la nécessité de tirer sur chacune d'elles en proportion de la puissance souscrite. Mais il peut se produire des avaries de réseau, des arrêts de groupe imprévus, etc., de façon qu'il faut ajuster cette moyenne, qu'est le programme hebdomadaire, aux circonstances de chaque jour.

C'est ici qu'intervient le *Répartiteur* (« dispatcher » en anglais) de Lannemezan, placé au cœur de l'ensemble. C'est lui qui ajuste à tout moment le programme hebdomadaire moyen pour en faire un programme journalier ou horaire, ou plus serré s'il le faut. Rien ne se fait sans qu'il n'en soit avisé. Il lui faut, par conséquent, un réseau de téléphone sûr et étendu. On s'est vite rendu compte qu'aux grandes distances la téléphonie par fil devient onéreuse et peu sûre ; on a donc doublé les liaisons par fil par des liaisons de téléphonie à haute fréquence, à ondes dirigées le long des lignes de transport. Le réseau spécial par fil comprend comme secours, soit le circuit direct des sous-stations de traction et des postes du « Midi », soit le circuit omnibus des gares de cette même Compagnie, soit le téléphone de l'État.

L'ensemble de ces liaisons, par fil et par haute fréquence, met aux mains du répartiteur un instrument sûr et très souple, qui lui permet d'être renseigné et d'intervenir à tout instant, comme il le lui faut.

On prévoit pour l'avenir le soulagement du service téléphonique du répartiteur, en rendant certaines transmissions automatiques, en particulier les lectures des wattmètres les plus intéressants. (1)

A ceux qui doutent de la discipline des adhérents, le conférencier répond que chaque adhérent trouve son avantage à une conjugaison qui lui permet de produire des quantités d'énergie très supérieures à celles qu'il pourrait produire tout seul. Des pénalisations sont prévues pour le cas d'écart du programme imposé, mais tous les adhérents étant pénétrés de l'esprit de cohésion, de discipline et d'aide mutuelle, le cas n'arrive pratiquement jamais.

Pour obtenir maintenant la régularisation momentanée de la fréquence, alors qu'on faisait, au début, concourir chaque centrale au maintien de la fréquence dans la limite de ses moyens, le nombre des centrales augmentant, on s'est aperçu que cette méthode pouvait nuire à la bonne répartition de la fourniture, les régulateurs des turbines des diverses centrales présentant des coefficients de statisme différents.

Dans ces conditions, on a confié la régulation de la fréquence à quelques centrales bien déterminées, choisies d'après la nature de leurs régulateurs, l'importance de leur puissance installée et les réserves hydrauliques dont elles peuvent immédiatement disposer. Actuellement, la fréquence est réglée par l'une des trois centrales de lacs déterminées, prise à tour de rôle. On a doté ces trois centrales et le répartiteur de fréquencesmètres de précision identique. La fréquence est ainsi maintenue entre 49,8 et 50,2 p. p. s., soit à $\pm 4/1\ 000$ près.

La tension est maintenue à une valeur rigoureusement cons-

tante par les compensateurs synchrones munis de régulateurs automatiques.

En ce qui concerne la protection contre surintensités, à certains endroits il peut arriver que les relais wattmétriques ou ampèremétriques ne conviennent pas, la sélection étant trop délicate dès que le réseau devient un peu complexe. Aussi, sur les lignes les plus importantes, a-t-on adopté des relais d'impédance, avec succès. Toutefois, remarque le conférencier, cette question de sélection nécessite une mise au point perpétuelle, tenant compte des progrès techniques successifs réalisés par les constructeurs. Sans doute, faisait-il allusion à la protection basée sur les coordonnées symétriques.

Enfin, on a installé des limiteurs d'intensité dans toutes les centrales, pour réduire le plus possible le courant de court-circuit, en ménageant ainsi les disjoncteurs, et en limitant les perturbations possibles sur les réseaux de communication.

C. Rôle administratif. — L'U. P. E. P. O. répartit chaque mois entre ses adhérents les recettes qu'elle a réalisées. On commence par affecter à chaque adhérent la somme résultant d'une rémunération, fixée à l'avance par le Conseil d'Administration pour une période déterminée, de *c* centimes par kWh fourni. Du reliquat des recettes on retranche les frais généraux, et ce qui reste est ensuite réparti entre les adhérents, au prorata de leurs puissances souscrites, en affectant chaque catégorie de puissance d'un coefficient de qualité.

Les résultats obtenus par l'U. P. E. P. O. — Deux périodes sont à considérer : l'une de 1924 à 1930 inclus, avant le début de la crise, l'autre à partir de 1930. En examinant les graphiques des énergies disponibles et produites, on constate la progression régulière des résultats obtenus dans la première période, en ce qui regarde la production et la puissance maxima. L'année 1931 manifeste la baisse inévitable de la production due à la crise ; mais on voit la progression reprendre, et en 1933 la production dépasse celle de 1930.

Le coefficient d'utilisation dans l'ensemble des dix années s'est maintenu en moyenne aux environs de 71 %, ce qui est excellent, si l'on tient compte de l'allure très capricieuse et des amples variations de débit des Gaves Pyrénéens, du Tarn et de la Cèze. En 1926, ce chiffre a atteint son maximum, avec 85 %. L'utilisation de la puissance maximum a atteint 7 000 heures en 1930, et s'est maintenue en moyenne à 6 000 heures, chiffre intéressant à comparer à celui qu'obtiennent les grands réseaux de distribution, qui est de l'ordre de 2 500 à 3 000 heures par an.

Il est intéressant de savoir que la production se répartit approximativement en 43 % à l'électrochimie et l'électrometallurgie, 44 % à la distribution (éclairage, force motrice, etc.) et 13 % à la traction électrique.

Le conférencier cite, pour terminer, ce chapitre, un cas particulier typique, où grâce à l'intervention rapide du répartiteur un incident dont les effets auraient pu être graves, la disparition de 30 000 kW de la production, suivie de la rupture des liaisons téléphoniques avec les centrales de lacs, passa absolument inaperçue de la clientèle. Ce cas particulier montre les avantages d'un groupement tel que l'U. P. E. P. O. dans l'exploitation courante.

III. — Conclusions

Le bel effort qui a donné naissance, d'une part aux Grands Réseaux de transport d'énergie du Sud-Ouest, du Massif-Central et des Cévennes, d'autre part, aux 35 centrales hydroélectriques et à l'U. P. E. P. O. a permis un sérieux développement de l'in-

(1) Un système est mis à l'essai, qui est l'application du principe exposé au paragraphe C - a - des méthodes téléométriques par impulsions », rapport présenté par M. JANICKI à la Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques à Haute Tension, de 1931.

industrie dans ces régions. Du côté des producteurs, ce même effort a permis d'utiliser au maximum les ressources hydrauliques de ces régions. L'expérience a démontré que la voie suivie était la bonne. Il est souhaitable d'appliquer ces formules à des zones plus étendues, mais en opérant avec prudence et progressivement, en constituant d'abord des groupements régionaux, puis ensuite des supergroupements. On arrivera ainsi petit à petit à faciliter la répartition des énergies sur l'ensemble de notre territoire.

Quant aux connexions internationales, pour l'instant tout

au moins, la réalisation d'un tel projet présenterait des difficultés techniques sérieuses, tenant notamment à la nécessité d'employer des tensions au moins égales à 400 kV. ; elle exigerait des capitaux dont la réunion serait malaisée et la rémunération très douteuse.

Restant à l'U. P. E. P. O. et ses dépendances, on constate que la conception qui a présidé à leur création était saine et féconde et que grâce aux efforts conjugués de l'Administration et des Sociétés privées, les résultats obtenus ont répondu aux espérances du début.

DOCUMENTATION

Les installations électriques automatiques de la ligne d'Orléans à Tours, du réseau de la Compagnie de chemin de fer de Paris à Orléans

I.— Introduction

Dans une étude fort documentée publiée par la « Revue Générale de l'Electricité » du 14 juillet 1934, M. MOREL a exposé d'une manière très complète, et en même temps fort judicieuse, les méthodes employées par la Cie des Chemins de fer de Paris à Orléans, pour équiper sous forme automatique les sous-stations

du personnel de manœuvre des sous-stations, réduction d'autant plus désirable que des difficultés d'habitat se posaient pour ces postes toujours très isolés, aurait suffi comme raison déterminante à l'adoption intégrale de l'automatisme.

C'est l'étude de M. MOREL que nous résumons ci-après, assez largement du reste, en raison de l'importance exceptionnelle posée par ce problème de l'automatisme.

Fig. 1. — Schéma des sous-stations de traction de la ligne d'Orléans à Tours.

II.— Schéma de l'installation

Ainsi, les essais entrepris de divers côtés et, en particulier, à la sous-station de Tivernon sur la ligne de Paris à Vierzon, ont été assez concluants pour généraliser l'emploi de la commande automatique dans les nouvelles installations. C'est ainsi que les cinq sous-stations de la nouvelle ligne d'Orléans à Tours furent dotées de la commande automatique. Cette nouvelle ligne a été inaugurée au mois de juillet de l'année 1933 (1).

La ligne en question s'étend des Aubrais à Tours sur une longueur de 118 km. Elle est à double voie et assure un trafic très important. Les deux lignes caténaires sont alimentées par cinq sous-stations indiquées sur la fig. 1. Chaque sous-station est séparée de la sous-station voisine par un poste de sectionnement.

(1) Voir pour plus de détails, comme indiqué ci-dessus, l'article de M. Morel, dans la *Revue Générale de l'Electricité* du 14 Juillet 1934, p. 61-77, 14 fig.

de traction du secteur d'Orléans à Tours, desservi par cette Compagnie.

On sait que celle-ci, après avoir sensiblement modifié ses plans primitifs d'électrification, notamment après avoir abandonné provisoirement l'électrification de certaines lignes de montagne trop peu payantes du Massif Central, s'est assigné l'électrification de Paris à Orléans-Vierzon avec prolongement ultérieur jusqu'à Brive, et d'Orléans-Tours, cette dernière opération ayant été tout récemment achevée au prix de travaux poussés très rapidement et en même temps sous une forme véritablement intéressante en tant qu'adoption nouvelle de l'automatisme. La réduction